



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky:	E623 - 1(2)VF10(20,30)-Rekonstrukce potrubních řádů TVD na podl. - 4,2 a 0,0 m pro chlazení bezpečnostních systémů
Zadavatel:	ČEZ, a. s., sídlo: Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ: 140 53, IČ: 45274649 zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 1581
Ev. č. zakázky:	Z2017-029773
TED: zveřejněný / opravný	2017/S 207-428873

Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 1	Ve specifikaci armatur HVB 1 jsou uvedeny následující ventily s označením typu A10 823 -4040-15, tedy jako armatury s elpohonem. V seznamu elektropohonů však tyto armatury uvedeny nejsou. Znamená to, že došlo ke změně a přejete si je jako DN25 ruční ? 1VF20S325 UZAVÍRACÍ VENTIL TYP A10 823-4040-15 1VF30S300 UZAVÍRACÍ VENTIL TYP A10 823-4040-15
Vysvětlení ZD č. 1	K výše uvedené žádosti o vysvětlení Zadávací dokumentace vysvětlujeme, že na zařízení 1VF20S325 a 1VF30S300 jsou osazeny ventily s ručním ovládáním (viz. „Příloha 2A Rozsah výměny“ uvedená v Zadávací dokumentaci ve složce u „Technická specifikace_přílohy“). V Zadávací dokumentaci je pak předepsána pro ventily s ručním pohonem na zařízení 1VF20S325 a 1VF30S300 výměna za nerezové trojdílné kulové kohouty DN25.

V Temelíně dne 14.11.2017

Zdeněk Hrb

kontaktní osoba Zadavatele ve věcech této veřejné zakázky