



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2 - 7

Název veřejné zakázky:	E623 - 1(2)VF10(20,30)-Rekonstrukce potrubních řádů TVD na podl. - 4,2 a 0,0 m pro chlazení bezpečnostních systémů
Zadavatel:	ČEZ, a. s., sídlo: Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ: 140 53, IČ: 45274649 zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 1581
Ev. č. zakázky:	Z2017-029773
TED: zveřejněný / opravný	2017/S 207-428873

Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 2	Prosím o vyjasnění následujícího dotazu: V Technickém zadání na str 4, kapitola "Armatury", je požadováno: "Stávající <u>ruční uzavírací armatury</u> (ventily), případně uzavírací armatury s elektropohonem budou nahrazeny měkkotěsníci <u>uzavíracími klapkami</u> v přírubovém provedení". Ve specifikaci armatur jsou však i armatury regulační DN100 - 1(2)VF13(23,33)S11,13, které jsou dosud osazeny <u>regulačními ventily</u> typu A11 821 4040-100. Platí věta o záměně ventil x klapka i pro tyto ventily regulační? V každém případě postrádáme zadání pro tyto armatury, tj požadovaný regulační rozsah v t/hod nebo kg/sec, tlakový spád při plném otevření (nebo alespoň průtokový součinitel Kv) a regulační charakteristiku
Vysvětlení ZD č. 2	Požadované provedení armatur včetně specifikace bude uvedeno v dodatku Zadávací dokumentace, jež bude v souladu s ustanovení článku 12 Zadávací dokumentace, části 1 – POKYNY PRO DODAVATELE/PRŮBĚH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ zveřejněn na Profilu Zadavatele.

Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 3	Klasifikace zařízení dotčeného změnou E623 dle aktuálně platného Seznamu vybraných zařízení (11/2017) je provedena dle vyhl. 132/2008 Sb. Jaké bude zařazení zařízení dle nové vyhlášky 329/2017 Sb.? Případná změna klasifikace zařazení do BT bude mít dopad do požadavků na realizaci díla dle vyhl. 358/2016Sb.
Vysvětlení ZD č. 3	Zařízení dotčené realizací předmětu této Veřejné zakázky je dle aktuálně platného Seznamu vybraných zařízení zařazeno do BT3 (z velké části, některé části jsou nevyhláškové), což je zohledněno v části 3 Zadávací dokumentace. V rámci tohoto zadávacího řízení postupujeme dle současně platného Seznamu vybraných zařízení.

Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 4	V kobkách A036/1, 2, 3 jsou vzhledem k umístění čerpadel a zařízení systému TQ vyšší dávky radiačního příkonu. Je v těchto kobkách možno použít na armaturách těsnění s halovými prvky (EPDM, NBR)?
Vysvětlení ZD č. 4	Těsnění NBR je, vzhledem ke své nízké odolnosti proti radiačnímu zatížení, nevhodné pro použití v kobkách A036/1,2,3. Objednatel požaduje použít v těchto kobkách těsnění, které má ve srovnání s NBR vyšší odolnost proti radiační zátěži (např. Ethylen-propylen pryž - EPDM, fluorkaučuková pryž - FKM).

Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 5	Je požadováno vyměnit regulační ventily opět za regulační ventily nebo mohou být nahrazeny ventily uzavíracími a regulačními nebo uzavíracími a
---	---

Vysvětlení Zadávací dokumentace

Název veřejné zakázky: „E623 - 1(2)VF10(20,30)-Rekonstrukce potrubních řádů TVD na podl. - 4,2 a 0,0 m pro chlazení bezpečnostních systémů“

	regulačními klapkami v přírubovém provedení?
Vysvětlení ZD č. 5	Požadované provedení armatur včetně specifikace bude uvedeno v dodatku Zadávací dokumentace, jež bude v souladu s ustanovení článku 12 Zadávací dokumentace, části 1 – POKYNY PRO DODAVATELE/PRŮBĚH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ zveřejněn na Profilu Zadavatele.
Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 6	V souvislosti s platností zákona 263/2016 Sb. ve vazbě na zákon č.:412/2005 o ochraně utajovaných informací a o bezpečnosti z toho plynoucí povinnost doložení tzv bezpečnostní způsobilosti k výkonu citlivých činností je nezbytné, aby každý zaměstnanec, který se bude podílet na realizaci v místnostech JE, které jsou (nebo budou) zahrnuty do oblasti vymezeného životně důležitého prostoru v JE byl držitelem dokladu o bezpečnostní způsobilosti, který je nutné získat od Národního bezpečnostního úřadu (dále NBÚ). Dotaz: Je zařízení dotčené realizací akce E623 v místnostech, které jsou (nebo budou) zahrnuty do oblasti vymezeného životně důležitého prostoru v JE?
Vysvětlení ZD č. 6	Zařízení dotčené realizací předmětu této Veřejné zakázky se nachází i v místnostech, které budou zahrnuty do oblasti životně důležitého prostoru. Jedná se o místnosti: A123/1,2,3 a A036/1,2,3. Dále se jedná o místnosti, které budou součástí tzv. „Dynamického“ životně důležitého prostoru (zjednodušeně prostory které jsou zahrnuty do ŽDP pouze v době odstávky): část chodby A121/1, A121/2, část chodby A017/3.
Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 7	Jaká je bližší technická specifikace (alespoň průměr škrťacího kotouče) pro škrťací clonu 1VF33E01?
Vysvětlení ZD č. 7	Specifikace škrťací clony 1VF33E01 bude uvedena v dodatku Zadávací dokumentace, jež bude v souladu s ustanovení článku 12 Zadávací dokumentace, části 1 – POKYNY PRO DODAVATELE/PRŮBĚH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ zveřejněn na Profilu Zadavatele.

V Temelíně dne 7.12.2017



.....
Zdeněk Hrb

kontaktní osoba Zadavatele ve věcech této veřejné zakázky