

Nadlimitní veřejná zakázka

„ÚP ČR - Vsetín, Mostecká 303 - pořízení vyvolávacího systému“

Dodatečné informace zadavatele k předmětu plnění VZ

V návaznosti na průběh prohlídky místa plnění dne 9. května 2019 v budově Kontaktního pracoviště ÚP ČR Vsetín, Mostecká 303, zadavatel připojuje k zadávací dokumentaci dodatečné informace, které vyplynuly z položených dotazů a z průběhu prohlídky samotné.

1. Vzhledem k tomu, že z původního zadání veřejné zakázky to není zřejmé, zadavatel upřesňuje, že vybudování elektrických rozvodů o napětí 230V pro napájení vyvolávacího systému v obou patrech objektu Kontaktního pracoviště ÚP ČR Vsetín, Mostecká 303, bude v rámci veřejné zakázky požadováno od vybraného dodavatele.
2. Napájení vyvolávacího systému v obou patrech bude jištěno samostatným jističem. Předpokládá se jeho umístění ve stávající rozvodné skříni v 1. patře (naproti místnosti 212B – serverovna).
3. Vzhledem k dobré čitelnosti displejů při pozorování ze stran zadavatel ruší u 18 ks přepážkových displejů požadavek zavěšení na konzoly. Dostačujícím řešením bude upevnění panelů na stěnu.
4. Napájení 18 ks přepážkových displejů bude řešeno prostřednictvím UTP kabeláže z racku rozvodné skříň v místnosti 212B (serverovna).
5. Aktivní prvky sítě (switche PoE Out – zdroj napájení přepážkových displejů) nejsou předmětem plnění veřejné zakázky. Jejich realizaci zajistí dle technické specifikace dodávky zadavatel.
6. Přivedení UTP kabelů z 2. patra do 1. patra bude provedeno průrazem stropu v místnosti 212B (serverovna v 1. NP) a podlahy v místnosti 311B (2. NP).