



Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 13/ZD

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:	UL_BM kotel 32 MWt, Trmice
Zadavatel:	ČEZ Teplárenská, a.s. , se sídlem Duhová 1444/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 27309941, zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17910
Evidenční číslo zakázky:	Z2024-009220
Evidenční číslo formuláře:	F2024-009220
TED:	122324-2024

ČEZ Teplárenská a.s., jako Zadavatel výše uvedené Veřejné zakázky, obdržel dotaz/y k Zadávací dokumentaci. Žádost o vysvětlení byla Zadavateli doručena dne 29.8.2024, a to prostřednictvím NEN, v souladu s § 211 ZZVZ.

V souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a článkem 11 části 1 Zadávací dokumentace, Zadavatel níže uvádí přesné znění dotazu včetně odpovědi, které zveřejní rovněž na Profilu zadavatele.

Pojmy s velkým počátečním písmenem jsou definovány v Zadávací dokumentaci.

	Zadavatel obdržel od Účastníků dvě (2) zprávy se třemi (3) dotazy. Níže Zadavatel uvádí znění dotazu Účastníka pod pořadovým číslem 46, 47 a 48.
Pořadové číslo dotazu Účastníka: (citace dotazu) č. 46	Vážení, žádáme tímto Zadavatele o zvážení zda je možno uvažovat s rozšířením určené plochy pro výstavbu biomasového kotle. K původním zeleným plochám navrhujeme nově doplnit tyrkysově podbarvené viz návrh v příloze. V případě že nově navržená plocha pro výstavbu zasahuje do komunikace, plánujeme zachovat dostatečný průjezdní profil. Děkujeme za odpověď. S pozdravem XXXX
Pořadové číslo odpovědi Zadavatele na dotaz: č. 46	Zadavatel v rámci dodatku k ZD upraví požadavek na plochu, kterou bude možné využít pro výstavbu Díla, s podmínkou, že bude zachována obslužnost stávajících objektů ČOV a ČS.
Pořadové číslo dotazu Účastníka: (citace dotazu) č. 47	V dokumentu ZD_TTR-BM_část 4_Příloha_01_Technická specifikace Objednatele D1 v kapitole 4.3 PS 603 – Odvod tuhých zbytků po spalování a jejich skladování je uveden požadavek na instalaci 2ks sil škváry a 1 ks sila popílku. Naše technologie produkuje výrazně více popílku než škváry. Lze změnit použití 3 sil, které jsou požadovány v zadání tak, aby byly 2 sila na popílek a 1 na škváru?

Pořadové číslo odpovědi Zadavatele na dotaz: č. 47	Zadavatel trvá na požadovaném počtu sil na škváru a popílek tak, jak je uvedeno v ZD.
Pořadové číslo dotazu Účastníka: <i>(citace dotazu)</i> č. 48	V dokumentu ZD_TTR-BM_část 4_Příloha_01_Technická specifikace Objednatele D1 v kapitole 4.2.1 DPS 602.01 – Kotel je uveden požadavek cesty spalovacího vzduchu a spalin následovně: • Vzduchový ventilátor • CAH systém – vlhčení • Ohřev spalovacího vzduchu • Kotel • Látkový filtr • Kondenzační ekonomizér • Kouřový ventilátor • Komín V této části je požadováno umístění kouřového ventilátoru až za kondenzační ekonomizér. Je možné uvažovat s úpravou řazení zařízení, resp. Lze kouřový ventilátor umístit těsně před kondenzační eko?
Pořadové číslo odpovědi Zadavatele na dotaz: č. 48	Zadavatel uvádí, že pořadí jednotlivých komponent záleží na technickém řešení Účastníka. Toto bude doplněno v připravovaném dodatku ZD.

sil