



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 19

Název zakázky:	I289 – NEZÁVISLÝ SOUBOR PROSTŘEDKŮ PRO ODTLAKOVÁNÍ I.O. PŘI TĚŽKÝCH HAVÁRIÍCH NA BLOCÍCH 1 A 2 ETE – STROJNÍ ČÁST
Zadavatel:	ČEZ, a. s., sídlo: Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ: 140 53, IČO: 45274649 zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 1581
Ev. č. zakázky:	Z2025-003075

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 19	V dokumentu "002_TZ_strojní.pdf" se píše (viz příloha): Na izometriích tras "012_IZO_1YP40Z01.pdf" tento T-kus není uveden. Předpokládáme, že odbočka z kolektoru musí být zhotovena pomocí nového T-kusu (vyrobeného z jednoho kusu z výkovku), vsazeného do trasy kolektoru. Je tomu tak, že v rámci I289 má být navržen/dodán/instalován takovíto T-kus (1x na blok)? Jaké rozměry (vnější průměr a síla stěny) má tento stávající kolektor DN200?
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 19	V technické příloze ZD, je v čl. 1.1.1.1, bod 2, jednoznačně uvedeno - Zhotovitel vloží do výřezu v potrubní trase (kolektoru) 1(2)YP20Z01.1 ø 245x19 (rozměr stávající trasy 1(2)YP20Z01.1) kovaný obráběný T-kus ø 245x19 / ø 168,3x18 hrdlem ø 168,3x18 svisle dolů. Pro napojení potrubí 168,3x18 nové trasy 1(2)YP40Z01.

V Temelíně dne 9. 6. 2025

S pozdravem

Kontaktní osoba Zadavatele